Результаты производственного контроля
(Елецкий район, д. Трубицино (19.12.2018), с. Аргамач-Пальна (21.12.2018)

№ п/п	Показатели	Норматив, единицы измерений	Пос. Елецкий (скважина)	д. Трубицино (Аристархово) ул. Полевая (скважина)	д. Трубицино, ул.Центральная (на въезде) (скважина)	д.Трубицино, (на выезде) (скважина)	Аргамач-Пальна, ул. Рабочая (скважина)	Аргамач-Пальна, ул. Школьная (скважина)	Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная (скважина)
1	Сухой остаток	1000 мг/дм³	420,4	321,2	360,8	277,5	510,2	236,8	317,2
2	Хлориды	350 мг/дм³	18,3	6,6	12,4	7,6	7,3	6,3	10,4
3	Сульфаты	500 мг/дм³	44,7	11,7	60,1	13,0	18,3	18,6	23,2
4	Железо	0,3 мг/дм³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
5	Общая жесткость	7 °Ж	6,5	5,4	4,7	5,6	5,8	5,8	5,7
6	Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,92	7,69±0,20	7,92±0,20	7,73±0,20	7,82±0,20	7,76±0,20	7,75±0,20
7	Нитраты	45 мг/дм³	30,9	17,7	8,5	15,0	22,5	17,5	25,9
8	Фтор	1,5 мг/дм³	0,62	0,35	1,4	0,36	0,494	0,416	0,468
9	Бор	0,5 мг/дм³	0,290	<0,05	1,64	0,087	0,052	0,143	0,057
10	Аммоний	2,0 мг/дм³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
11	Нитриты	3,0 мг/дм³	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
12	ОМЧ КОЕ в 1мл	Не более 50	0	0	0	0	0	0	0
13	ОКБ КОЕ в 100мл	отсутствие	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
14	ТКБ КОЕ в 100мл	отсутствие	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.